

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по г.Ковров  
и Ковровскому и Камешковскому районам УНД  
и ПР Главного управления МЧС России по  
Владимирской области

(Наименование подразделения МЧС России,  
Представляющего государственные услуги)

« 18 » 10 20 21 г.

Регистрационный № 14125000-90-1086

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 (МБДОУ  
№ 44) города Ковров Владимирской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44  
предназначено для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в  
соответствии с лицензией Департамента образования администрации Владимирской области серия РО  
№ 030136 от 27.03.2013г. №2735

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом,  
владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном  
основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 1023301952860

Идентификационный номер налогоплательщика 3305040701

Место нахождения объекта защиты: Владимирская область, город Ковров, улица Моховая, дом 2/7

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии),  
которому принадлежит объект защиты

601901, Владимирская область, город Ковров, улица Моховая, дом 2/7

Телефон (49232)-5-74-50, 5-74-90

e-mail: t.a.budarina@yok33.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 построено в 1972 году по типовому проекту № 212-2-63

*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,*

*изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по*

*реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых*

*проводились соответствующие работы)*

N п/п	Наименование раздела	
	Характеристика объекта защиты	
1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф.1.1
1.4	Высота здания	8
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1208,9
1.7	Объем здания	6576,42
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	---
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС Блок индикации и управления «С2000-БКИ» для управления пожарной сигнализацией. Огнетушители ОУ-2; ОУ-3; ОП-10; ОП-5 Внутренний водопровод и 6 пожарных кранов. Пожарный гидрант 50 м от



		территории МБДОУ в кол-ве 1 шт.	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
<b>Расчет пожарного риска не требуется.</b>			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Расстояние от здания образовательного учреждения до ближайшего соседнего здания (жилого дома) 30 метров. Учитывая месторасположения здания образовательного учреждения в случае возникновения пожара или загорания <b>причинение ущерба третьим лицам невозможно.</b>			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется /не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (пункты 1,2,3 и тд.)	Выполняется.

4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 1.2.3 и тд.)	Выполняется.
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (пункты 1,2,3 и тд.)	Выполняется.
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». (пункты 1,2,3 и тд.)	Выполняется.
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (пункты 1,2,3 и тд.)	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (пункты 1,2,3 и тд.)	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	<p>управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 1,2,3 и тд.)</p> <p>СП 484.1311500.2020 от 31.07.2020г.№582 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 1,2,3 и тд.)</p> <p>СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020г.№628 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 1,2,3 и тд.)</p> <p>СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020г.№539 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 1,2,3 и тд.)</p> <p>СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 1,2,3 и тд.)</p>	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	СП 484.1311500.2020 от 31.07.2020г.№582 «Системы противопожарной защиты. Установки	Выполняется



направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 1,2,3 и тд.) СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020г.№628  
«Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 1,2,3 и тд.) СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020г.№539  
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 1,2,3 и тд.)  
СП 7.13130.2013  
«Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 1,2,3 и тд.)

4.9	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 1,2,3 и тд.)          Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	Выполняется

Настоящая декларация разработана  
 Заведующий МБДОУ №44  
 Бударина Татьяна Алексеевна

« 02 » 08 20 21 г.



Подпись